



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021

Тел.: (3532) 33-37-98; Факс: 33-14-14

E-mail: oren-rpn@esoo.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.70/1

(место составления акта)

“ 24 ” мая 20 19 г.

(дата составления акта)

10ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 07-46-П

По адресу/адресам: 460526, Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Самородово, ул. Чкалова, д. 21

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области Ряховских А.А. № 07-46-П от 25.03.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №7» (МБУДО «ДШИ № 7»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ _____ ” 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

“ _____ ” 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 22.01.2019 по 24.05.2019).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/1

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при

проведении выездной проверки
Сошина Татьяна Сергеевна Т.С. Сошина «22» апреля 2019г в 09.00 ч. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Семина Регина Минхатовна с привлечением к участию в проверке специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» отделения гигиены питания, воспитания и обучения: заведующий Селиверстова Ольга Николаевна, врач по гигиене детей подростков Явкина Галина Ивановна, врач по гигиене детей и подростков Базылбекова Айгуль Казбековна, помощник врача по гигиене детей и подростков Сафарова Зульфия Раяновна; врач по общей гигиене отделения факторов производственной среды и радиационной гигиены В.А. Горбунов.

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области", выданные Федеральной службой по аккредитации:

1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;
2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21ПК72, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 20.05.2016;
3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 22.04.2016;

Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2016.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Перед началом проведения проверки просьб руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка, не поступало.

В ходе проведения плановой выездной проверки 07.05.2019 года с 10ч.30мин. до 13ч.30мин. ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Семиной Р.М. установлено:

Юридический и фактический адрес МБУДО «ДШИ № 7»: 460526, Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Самородово, ул. Чкалова, д. 21.

Учреждение является юридическим лицом. Функции и полномочия Учредителя Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №7» (МБУДО «ДШИ № 7») от имени муниципального образования «Город Оренбург» осуществляет администрация г. Оренбурга, в лице уполномоченного отраслевого органа Управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга.

Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 000659705 от 27.08.2003, выданное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Промышленного района города Оренбурга Оренбургской области - основной государственный регистрационный № 1035607507660), поставлено на учет в ИФНС по Промышленному району г. Оренбурга (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 56 № 003545155 от 27.08.2003 г., ИНН юридического лица № 5611029563).

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №56.01.07.000.М.001578.12.09 от 23.12.09г, выданное Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Размещение учреждения, участка, здания.

Учреждение дополнительного образования имеет самостоятельный земельный участок. Территория участка ограждена общим забором с МОАУ СОШ №70, благоустроена. Наружное освещение территории имеется.

Санитарное состояние удовлетворительное. Система вывоза мусора плано-регулярная по договору № 6/н от 09.01.2019 с ИП Хисамутдиновым И.Н. Со стороны входа в здание находится выгребная яма, договор на вывоз жидких бытовых отходов №01/19 от 28.12.2018г.

МБУДОД «Детская школа искусств №7» расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании. Набор помещений:

- кабинет №5 для музыкальных занятий (сольфеджио, музыкальная литература) (35,6 кв. м);
- кабинет №6 для музыкальных занятий на музыкальных инструментах (34,3 кв.м);
- кабинет №7 для индивидуальных занятий на музыкальных инструментах (33,9 кв м);
- кабинет №4 (ИЗО №1) мастерская акварельной живописи (34 кв м);
- кабинет директора (проводятся индивидуальные занятия) – 38,9кв.м;
- кабинет №2 (ИЗО №2)скульптуры 33,8 кв.м;
- кабинет №1 хореографии (занятия не организованы) – 35,9 кв.м

Гардероб размещается на 1-ом этаже, в фая установлены кресла и вешалки.

Санузлы для девочек и мальчиков расположены на 1-ом этаже, оборудованы 1 раковиной и 1 унитазом. Для хранения уборочного инвентаря выделено место на 1-ом этаже, приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в санузлах. В санузлах оборудованы держатели для туалетной бумаги, около умывальных раковин приспособления для бумажных полотенец.

Вспомогательные помещения представлены кабинетом директора, складским помещением.

Внутренняя отделка. Панели стен учебных помещений окрашены масляной, выше побелены или окрашены водоземлемой краской, пол выполнен из ДВП. В нарушение требований п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 имеются дефекты внутренней отделки: в кабинете № 6 (фортепьяно) пол имеет множественные дефекты в виде трещин, в складском помещении для хранения уборочного инвентаря имеются дефекты в виде отхождения штукатурки и разводов вследствие протекания кровли. Согласно требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком».

В санитарных узлах стены и пол выложены кафельной плиткой.

Воздушно-тепловой режим. Система отопления организована за счет местной котельной, теплоноситель – горячая вода. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, расположенные под оконными проемами. Вентиляция в здании естественная через форточки (исправны). Проведены измерения параметров микроклимата в кабинете искусств № 2 и музыкальном кабинете № 6 МБУДОД «Детская школа искусств № 7» г. Оренбург.

Согласно заключению санитарно-эпидемиологической оценки № 03-795-01 от 16.05.2019 (протокол измерений микроклимата № 09-416-н от 15.05.2019) по результатам измерений установлено, что параметры микроклимата соответствуют требованиям п. 6.2., п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей". 26.04.2019 отобраны пробы воздуха закрытых помещений. Согласно протоколу лабораторных исследований № 04-375 от 29.04.2019 превышения определяемых показателей (формальдегид, аммиак, фенол, метанол, стирол) не установлены.

Освещение. Все учебные классы и кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами светлых тонов. В нарушение требований п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 светопроёмы учебных помещений для проведения музыкальных занятий не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. Согласно требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов».

Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. Искусственное освещение в учебных классах и кабинетах общее верхнее равномерное. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами. Защитная арматура имеется на всех источниках освещения. Проведены измерения искусственной освещенности в кабинете искусств № 2 и музыкальном кабинете № 6 МБУДОД «Детская школа искусств № 7» г. Оренбург. Согласно заключению санитарно-эпидемиологической оценки № 03-794-01 от 16.05.2019 (протокол измерений № 09-415-

н от 15.05.2019) в результате проведенных измерений установлено, что уровень искусственной освещенности соответствуют требованиям п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов». Классные доски частично оборудованы подсветками.

Водоснабжение и канализация. Холодное водоснабжение в здании централизованное, канализация – внутренняя (местный выгреб) в рабочем состоянии. Горячее водоснабжение за счет электроводонагревателей в мастерской скульптуры, ИЗО и в санузлах.

Питьевой режим организован посредством использования привозной бутилированной воды. Заключен договор № б/н от 09.01.2019 с ИП Опалев С.А. (поставка питьевой воды «Чистый глоток»). Учащиеся обеспечены доброкачественной питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, заключение санитарно-эпидемиологической оценки № 01-04-558 от 13.05.2019 (протоколы лабораторных исследований воды питьевой, расфасованной в емкости № 04-13081-н от 13.05.2019, № 04-13080-н от 08.05.2019 вода питьевая-централизованное водоснабжение). Исследуемые пробы по протоколам № 04-13081-н от 13.05.2019 – данные пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». № 04-13081-н от 13.05.2019 данная проба соответствует СанПиН 2.1.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Организация режима образовательного процесса в учреждении дополнительного образования.

Согласно протокола санитарно-гигиенической оценки расписания занятий на 2018-2019 гг. №56.ФБУЗ.01.04 - 05.2019 - 1637 от 17.05.2019 установлено, что расписание занятий муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Санитарное состояние и содержание помещений учреждения.

Территория содержится в чистоте.

Все помещения учреждения дополнительного образования подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, туалеты, коридор убирают после каждой перемены.

Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. В санитарных узлах имеются ведра, держатели для туалетной бумаги, выложено мыло.

Договор № 3763/19 от 09.01.2019. на проведение услуг по дератизации и дезинсекции с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбурга». Наряд № 257354 на выполненные работы за апрель месяц 2019 год.

Медосмотр сотрудников школы. Сотрудников по штату – 9, фактически представлены все личные медицинские книжки. Медицинский осмотр сотрудников пройден в полном объеме. Сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи укомплектована.

В результате проверки выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей":

1. В нарушение требований п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 имеются дефекты внутренней отделки: в кабинете № 6 (фортепьяно) пол имеет множественные дефекты в виде трещин, в складском помещении для хранения уборочного инвентаря имеются дефекты в виде отхождения штукатурки и разводов вследствие протекания кровли. Согласно требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком».

2. В нарушение требований п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 светопроемы учебных помещений для проведения музыкальных занятий не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. Согласно требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов».

В добровольном порядке юридическим лицом представлены заверенные копии следующих документов:


- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе РФ по месту нахождения на территории РФ;
- устав МБУДО «ДШИ № 7»;
- приказ о назначении на должность директора;
- должностная инструкция директора;
- расписание занятий.


Проверка завершена 24.05.2019 в 16ч00мин

Ответственность за данные нарушения возложена на директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №7» (МБУДО «ДШИ № 7») Сошину Татьяну Сергеевну.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

 Семина Р.М.
(подпись проверяющего)

 Сошина Т.С.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) № 03-795-01 от 16.05.2019, № 03-794-01 от 16.05.2019; протоколы лабораторных исследований воды питьевой № 04-13081-н от 13.05.2019, № 04-13080-н от 08.05.2019, протокол измерений микроклимата № 09-416-н от 15.05.2019, протокол измерений № 09-415-н от 15.05.2019, протокол лабораторных исследований № 04-375 от 29.04.2019, протокол санитарно-гигиенической оценки расписания занятий на 2018-2019 гг. №56.ФБУЗ.01.04 - 05.2019 - 1637 от 17.05.2019. Предписание № 07-46-П от 24.05.2019г. Объяснительная от 24.05.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт



Семина Р. М.

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а): директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №7» (МБУДО «ДШИ № 7») Сошина Татьяна Сергеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” мая 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Материалы приняты «__»_____ 2019
Начальник ОНГДиП _____